


LEGENDA

| | |
|---|---|
| K1 | Kabel projektowany YAKY 5x35 + YKYżo 3x2,5 w rurze RHDPE 32 + światłowód w rurze RHDPE 32 4J ⌀S2 + FeZn 30x4 do połączenia z istn. uziomem otokowym szkoły |
| K2 | Kabel projektowany YKY 5x16 |
| K3 | Kabel projektowany YKY 5x16 |
| K4 | Kabel projektowany YKYżo 3x2,5 w rurze RHDPE 32 + światłowód w rurze RHDPE 32 4J ⌀S2 |
| K5 | Kabel projektowany UTP5e UV zewnętrzny żelowany 4x2x0,5 prowadzić w rurze osłonowej do kabli RHDPE 32 |
| ROB | ROZDZIELNICA ⌀ŚWIETLENIA BOISKA |
| SCC | SZAFKA CCTV (W ROZDZIELNICY ⌀ŚWIETLENIA BOISKA) |
| T-SALA.2 | ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA SALI GIMNASTYCZNEJ |
| O1 | ⌀stona fi50 - 1x2 m. rura gładkościenna |
| O2 | ⌀stona fi50 - 1x44 m. rura gładkościenna |

MASZT ⌀ŚWIETLENIOWY BEZ KAMERY: M1 M4

MASZT ⌀ŚWIETLENIOWY Z KAMERĄ: M2+K M3+K

UWAGA:
Słupy ośw. boiska o wysokości 9,0 m

ARCHITEKT
studio projektowe

| | | | |
|---|---|---|---|
| TEMAT: | **PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 41** | | |
| ETAP: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | | |
| ADRES: | ul. Wyszyńskiego 41<br>44-300 Wodzisław Śląski | | DATA: 02.2018 r. |
| INWESTOR: | Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych<br>ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski | | SKALA: 1:500 |
| NAZWA RYSUNKU: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | NR RYS. **E/1** |
| PROJEKTOWAŁ: | inż. Andrzej Zielonka | 1262/06 | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Robert Masarczyk | - | |