

Wodzisław Śląski, dnia 11 marca 2020 r.

**Zamawiający:**

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych**

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39  
44-300 Wodzisław Śląski

***Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZSP.26.10.2020***

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSP.26.10.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wyszyńskiego 39”**.

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając w imieniu zamawiającego – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wyszyńskiego 39”** przedstawiając treść pytania wraz z udzieloną przez zamawiającego odpowiedzią:

**Pytanie 1:**

**„Proszę o informację odnośnie rozliczenia kosztu rusztowania, potrzebnego przy przeprowadzeniu prac związanych m.in. z malowaniem sufitu. Pozycja związana z rusztowaniami nie została przyjęta w przedmiarze. Czy rusztowania należy przyjąć w wycenie robót?”**

**Odpowiedź 1:**

Koszt rusztowań należy ująć w wycenie robót w pozycjach kosztorysowych robót podstawowych wymagających ich zastosowania.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Należy również uwzględnić wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z 10.03.2020 r. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

***Dyrektor***

***mgr Wojciech Komorek***

**Rozdzielnik:**

- Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu
- strona internetowa: <https://lo2.bip.powiatwodzislawski.pl>

Kopia:  
aa