Rozdzielnica elektryczna sali gimnastycznej T-SALA.2

Pi = 21,33kW
Pm = 8,33kW
IP 40
4x12 modułów

Rozdzielnica T-SALA



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	
Opis	**Zasilanie centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej**	**Oświetlenie podstawowe sali gimnastycznej**	**Oświetlenie ewakuacyjne sali gimnastycznej**	**Gniazda ogólne sali gimnastycznej ZG1 i ZG2**	**Gniazda ogólne sali gimnastycznej ZG1 i ZG2**	**Zasilanie tablicy wyników**	**Zasilanie rozdzielnicy boiska ROB**	
Moc	10,0kW/400V	1,14kW/230V	0,006kW/230V	3,4kW/230V	3,4kW/230V	0,1kW/230V	3,33kW/400V	
Typ przew.	istniejący	YDYżo3x1,5/4x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YAKY 5x35	

Zmiana	Branża elektryczna	KOMAN CONNECTING MANY NETWORKS	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Obiekt: Projekt remontu istniejącej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski	Nazwa rys. Rozdzielnica elektryczna sali gimnastycznej T.SALA.2 Schemat ideowy	
Zastępuje	Stadium Proj bud.-wyk.		Opr.	mgr inż. R.Masarczyk	-	02.2018				
Zas.przez	Arch.	KOMAN F.P.U.H. A.Zielonka 44-251 Rybnik,Sygnały 18	Proj.	inż.A.Zielonka	1262/06	02.2018		Inwestor: Powiat Wodzisławski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski	Nr rys. E/10	Nr proj. KMN/A104
Skala										