

Zamawiający:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39
44-300 Wodzisław Śląski

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZSP.26.10.2020

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSP.26.10.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wyszyńskiego 39”.**

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając w imieniu zamawiającego – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udzielam wyjaśnień oraz jednocześnie dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wyszyńskiego 39”** przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami i dokonanymi zmianami:

Pytanie 1:

„Proszę o dostarczenie przekroju oraz wymiarów schodów wejścia przed rozbiórką oraz przekrój schodów jakie należy odtworzyć po wykonaniu drenażu – jest to mało prawdopodobne, aby udało się ułożyć płyty lastrykowe schodów na podsypce piaskowej. Rysunki takie są niezbędne do prawidłowej wyceny tych robót.”

Odpowiedź 1:

W projekcie przyjęto demontaż jedynie prefabrykowanych stopnic lastrykowych z odłożeniem do ponownego montażu. Schody składają się z 11 stopnic o długości 9,5 m, które osadzone są na żelbetowych elementach nośnych.

Pytanie 2:

„Proszę o określenie ilość okien oraz ich wymiarów (kwater), które mają być uchylane mechanizmem korbowym. Czy zamawiający dopuszcza uchylanie kwater okiennych poprzez siłowniki elektryczne.”

Odpowiedź 2:

Należy przyjąć ilość zgodną ze stanem istniejącym oraz poz. nr 48 i 49 wg przedmiaru ogólnobudowlanego plik pn. **01_Predmiar - część ogólnobudowlana** tj. 12 kpl. W projekcie przyjęto mechanizm korbowy, ze względu na brak możliwości montażu siłowników elektrycznych na istniejących ramach okiennych.

Pytanie 3:

„Czy w instalacji c.o. nie powinny być zastosowane odpowietrzniki, jeśli tak to proszę o podanie ich ilości.”

Odpowiedź 3:

Zgodnie z opisem technicznym plik pn. **32_Opis techniczny - część instalacja c.o.** na każdym grzejniku należy zabudować odpowietrznik ręczny tj. 6 szt.

Pytanie 4:

„Proszę o podanie w dokumentacji miejsca włączenia się instalacji c.o. oraz jego odległości od sali gimnastycznej”

Odpowiedź 4:

Zgodnie z opisem technicznym plik pn. **32_Opis techniczny - część instalacja c.o.** zaprojektowane ogrzewanie zasilane będzie z istniejącej instalacji grzewczej w piwnicy budynku. Należy przyjąć odległość ok 20 m.

Pytanie 5:

„Czy do kanału jest dostęp poprzez właz, i czy kanał c.o. pod salą jest przełazowy umożliwiający zamontowanie rur.”

Odpowiedź 5:

Dostęp do kanału jest przez właz, kanał jest przełazowy.

Pytanie 6:

„Czy w wycenie instalacji c.o. należy uwzględnić niezbędne przekucia i замуrowania, jeśli tak to proszę podać grubości ścian do przekucia.”

Odpowiedź 6:

Zgodnie z projektem – instalacja C.O. przejścia przewodów inst. c.o. należy poprowadzić w istniejących przebiegach instalacyjnych pomiędzy wnękami grzejnikowymi.

Pytanie 7:

„Proszę o dokładne opisanie na czym ma polegać renowacja istniejących drabinek (szlifowanie tylko drążków poziomych czy również krawędziaków pionowych) i jeśli lakierować to jakim lakierem. Czy nie taniej będzie zakupić nowe atestowane drabinki?”

Odpowiedź 7:

Zgodnie z projektem renowacja drabinek polega na szlifowaniu i lakierowaniu całości drabinek (elementy poziome i pionowe). Należy zastosować lakier bezbarwny przeznaczony do zabezpieczenia drewna do wewnątrz.

Pytanie 8:

„Proszę o informację czy można zastosować mniejsze tafle luster niż te, które są w projekcie, gdyż tak duże tafle szkła o gr. tylko 4mm mogą pęknąć albo w transporcie albo podczas montażu. Ponadto na widoku ściany widać część lustra nie osłonięta drabinkami, czy na pewno tak ma być?”

Odpowiedź 8:

Tak, lustra należy zamontować w wnękach za drabinkami w sposób przedstawiony w projekcie (część lustra nie osłonięta drabinkami), pliki pn. **06_Rys A1 Projekt – rzut** i **10_Rys A5 Projekt - rozwinięcie ścian A-A, B-B**. Należy zachować wymiar całościowy luster we wnękach. Ze względu na transport i montaż istnieje możliwość podzielenia luster na mniejsze tafle (np. 193x123 cm x 2 szt. zamiast 193x247 cm).

Pytanie 9:

„Czy zamawiający dopuszcza inne rodzaje paneli akustycznych np. płyt akustycznych z wełny drzewnej Heradesign Superfine AMF gr np. 35 mm o wym. 1200x600 lub proszę o podanie minimalnych parametrów technicznych jakie mają spełniać panele akustyczne.”

Odpowiedź 9:

Nie przewiduje się zmiany rodzaju paneli akustycznych. Należy zastosować akustyczne płyty ściennie zgodnie z parametrami podanymi w ST-1 Roboty ogólnobudowlane w zakresie remontu sali gimnastycznej SST-1.03 Roboty wykończeniowe wewnętrzne pkt 2.3. pn. „Stosowane materiały” i pkt 5.2.2 pn. „Zasady montażu naściennych paneli akustycznych”, która zawarta jest w pliku pn. **02_STWiORB - część ogólnobudowlana**.

Pytanie 10:

„Czy Zamawiający dopuszcza inną metodę czyszczenia belek żelbetowych niż piaskowanie?”

Odpowiedź 10:

Nie dopuszcza się innej metody czyszczenia belek żelbetowych niż piaskowanie.

Pytanie 11:

„Czy Zamawiający żąda załączenia kosztorysu przy składaniu ofert?”

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu już na etapie składania oferty. W przypadku kiedy wykonawca nie załączy kosztorysu do oferty zobowiązany będzie do jego dostarczenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy na realizację robót budowlanych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień **16.03.2020 r.**

W konsekwencji ulega zmianie brzmienie działu I SIWZ „Instrukcja dla Wykonawców”:

w rozdziale X „Wadium”:

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 16.03.2020 r. godz. 12:00, przy czym wadium w pieniądzu, zamawiający będzie uważał się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.”

w rozdziale XIII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferty należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląski (44-300) przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39, w terminie do dn. **16.03.2020 r. do godz. 12:00.**”

pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia wraz z pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz adres e-mail, z dopiskiem **„OFERTA – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 16.03.2020 r. godz. 12:15.”**”

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **16.03.2020 r. godz. 12:15** w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląski (44-300) przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 (gabinet Dyrektora).”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia i dokonane zmiany podczas sporządzania ofert. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 marca 2020 r. pod numerem 540043738-N-2020.

Dyrektor

mgr Wojciech Komorek

Rozdzielnik:

- 1) Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu
- 2) strona internetowa: <https://lo2.bjp.powiatwodzislawski.pl>

Kopia:

aa